

污染源自动监控设备检查记录

基本信息

企业名称	浣川盛馥(合肥)高科技钢板有限公司	企业地址	经开区
检查时间	2019-11-27 - 2019-11-27 09:58:27	现场负责人	
职务		联系方式	
任务描述	2019-11-26 00:00 废水排口 PH值 日均值超标 0.21倍		

检查内容

监控点位名称	异常内容
废水排口 Ph 计	<p>检查结果及整改情况</p> <p>本次检查存在问题:</p> <p>一、针对 2019 年 11 月 26 日 0 :00 废水排口 PH 日均值超标 0.21 倍进行检查, 原因为 Ph 监测仪主机显示单元故障, 2019.11.26 7 :00-16 :00 期间数据为 0, 经运维检修恢复正常, 现场有向环保局抄送报告(附图)。</p> <p>二、Ph 为模拟量传输, 误差在±1%范围内。</p> <p>三、现场 Ph 校验 6.86 标准液, 实测值为 6.91, 误差为 0.05, 在误差±0.5 范围内。</p>